

安全评价报告信息公布表

机构名称	重庆市化工研究院有限公司	资质证书号	APJ-(渝)-002		
委托单位	重庆市江津区顺发加油站				
项目名称	重庆市江津区顺发加油站安全现状评价				
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价	<input checked="" type="checkbox"/> 现状评价	<input type="checkbox"/> 验收评价	<input type="checkbox"/> 其他	
所属业务类别	石油化工				
安全评价过程控制情况					
安全评价 项目管理	项目组长		技术负责人		
	张一军		董琳		
编制过程	报告编制人		报告提交日期	报告审核人	
	张一军		2024. 7. 17	黄力武	
安全评价 项目参与 人员	姓名	认定专业	安全评价师从业识别卡/ 证书编号	注册安全工程 师注册证号	是否 专职
	伍安云	化工工艺	018729/1800000000201245		是
	张一军	化工工艺	CAWS530000230201010		是
	朱亚波	化工机械	016792/0800000000304274		是
	杨率	化工机械	1600000000300112		是
	董琳	电气	003828/0800000000103087		是
	李昌杰	电气	021180/1800000000100094		是
	童登友	自动化	018682/S011053000110191001123	55080052759	是
	张春燕	安全	S011053000110192002999		是
	王 宁	安全	018730/1800000000201317	55120127133	是
项目简介	<p>重庆市江津区顺发加油站位于重庆市江津区蔡家镇石碗村，法人代表为周在均。</p> <p>该加油站主要从事成品油零售。重庆市江津区顺发加油站位于重庆市江津区蔡家镇石碗村。主要从事 95# 汽油、92# 汽油和 0# 车用柴油（闭杯闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$）的零售和储存业务。顺发加油站油罐区现有埋地式油罐 3 个，其中 30m³95# 汽油储罐 1 个、30m³92# 汽油储罐 1 个、30m³柴油储罐 1 个，总容量（折算汽油储量）75m³，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定，顺发加油站为三级加油站。通源加油站现有在职人员 7 人，其中安全管理人员 1 人，主要负责人：周在均。该站危险化学品经营许可证有效期为 2021 年 10 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日，有效期延续至 2027 年 10 月 28 日。</p>				
现场开展 工作情况	勘察人员	勘察时间	勘察任务	勘察中的问题	
	张一军、杨庆	2024. 6. 11	现场勘察	加油站入口处的安全须知牌字迹模糊，加油区罩棚立柱上的安全标识牌：“严禁烟火、停车熄火、禁止使用手机、限速行驶”等标识牌字迹不清晰，模糊。	
评价项目 其他信息					