

安全评价报告信息公布表

机构名称	重庆市化工研究院有限公司		资质证书号	APJ-(渝)-002		
委托单位	重庆市滕荣石油有限公司加油站					
项目名称	重庆市滕荣石油有限公司加油站安全现状评价					
项目类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 <input type="checkbox"/> 验收评价 <input type="checkbox"/> 其他					
所属业务类别	石油化工					
安全评价过程控制情况						
安全评价项目管理	项目组长		技术负责人		过程控制负责人	
	杨翔飞		黄力武		朱亚波	
编制过程	报告编制人		报告提交日期	报告审核人	报告审批人	
	杨翔飞		2024.7.4	张巧霞	方舟	
安全评价项目参与人员	姓名	认定专业	安全评价师从业识别卡/证书编号		注册安全工程师注册证号	是否专职
	杨翔飞	化工工艺	CAWS530000230200880			是
	张巧霞	化工工艺	1700000000200411			是
	伍安云	化工工艺	018729/1800000000201245			是
	张一军	化工工艺	0800000000304287			是
	朱亚波	化工机械	016792/0800000000304274			是
	杨率	化工机械	1600000000300112			是
	董琳	电气	003828/0800000000103087			是
	李昌杰	电气	021180/1800000000100094			是
	童登友	自动化	018682/S011053000110191001123		55080052759	是
	张春燕	安全	S011053000110192002999			是
王宁	安全	018730/1800000000201317		55120127133	是	
项目简介	<p>重庆市滕荣石油有限公司（滕荣加油站）位于重庆市铜梁区围龙镇腾龙村2组，法人代表为杨兴友。</p> <p>该加油站主要从事汽油、柴油零售经营。建有3个埋地油罐，其中92#汽油罐1个，容积为30m³；95#汽油罐1个，容积30m³；0#柴油罐储罐1个，容积为50m³，合计总容积为85m³（柴油罐容积折半）。滕荣加油站属于三级加油站。</p> <p>滕荣加油站现有在职员工6人，主要负责人：杨兴友。该站于2021年10月8日取得《危险化学品经营许可证》，该证将于2024年10月7日到期。</p>					
现场开展工作情况	勘察人员	勘察时间	勘察任务		勘察中的问题	
	杨翔飞、张巧霞	2024.5.29	现场勘察		1) 加油岛一台灭火器保险销缺失； 2) 高智能静电接地报警器不报警； 3) 加油区、卸油区视频未能全覆盖； 4) 液位仪有报警故障未处理； 5) 办公区无应急照明。	
评价项目其他信息	/					